

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy: **Świadczenie usługi transmisji alarmów pożarowych oraz usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożarowej**

1. Wymagania dotyczące świadczonej usługi:

1.1 Usługa transmisji alarmów pożarowych:

- a) instalację Urządzeń Transmisji Alarmów w obiekcie Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu (32-615) Al. Ogrodowa 1,
- b) monitorowanie systemu sygnalizacji pożarowej,
- c) zapewnienie przekazywania głównego sygnału alarmu pożarowego bezpośrednio do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

1.2 Usługa konserwacji, napraw i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożaru:

- a) konserwacja Systemu zgodnie z wymogami producenta Systemu oraz odpowiednimi przepisami prawa dot. budowy i eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru,
- b) sprawdzanie jeden raz na kwartał skuteczności i poprawności działania Systemu zakończone protokołem,
- c) podjęcie działań po wystąpieniu bieżących awarii Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) oraz 48 godzin (w dni świąteczne),
- d) przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii Systemu będzie możliwe telefonicznie przez 24 godziny codziennie,
- e) naprawy Systemu spowodowane uszkodzeniem, kradzieżą oraz modernizacją lub rozbudową Systemu będzie realizowane na podstawie przedstawionego przez Zleceniobiorcę kosztorysu i zaakceptowanego przez Zleceniodawcę.

1.3 Usługa konserwacji, naprawy i usuwania awarii oraz okresowej kontroli systemu oddymiania klatek schodowych:

- a) konserwacja Systemu zgodnie z wymogami producenta i Instrukcją oraz odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi budowy i eksploatacji systemu,
- b) okresowa kontrola systemu i stanu technicznego co najmniej raz w roku lub częściej – w zależności od zaleceń producenta, poprawność działania Systemu zakończona protokołem,
- c) przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii Systemu będzie możliwe telefonicznie przez 24 godziny codziennie,
- d) naprawy Systemu spowodowane uszkodzeniem oraz modernizacją lub rozbudową Systemu będą realizowane na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

2. Zakres usługi:

- 2.1 około 130 czujek – Stacja Polon Alfa,
- 2.2 około 31 czujek – Stacja Polon 4200,
- 2.3 około 13 ROP-ów,

- 2.4 moduł sterowania windą,
 - 2.5 moduł do sterowania centralą oddymiania i przewietrzania,
 - 2.6 2 systemy oddymiania klatek schodowych.
3. Czas trwania usługi: 36 miesięcy tj. od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego minimum raz w roku w zakresie przeszkolenia z podstawowej obsługi centrali systemu sygnalizacji pożaru.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego minimum raz w roku w zakresie przeszkolenia z podstawowej obsługi centrali oddymiania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania dodatkowej usługi konserwacji, naprawy i usuwania awarii, z powodu okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu i których nie może przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o niniejsze zamówienie.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi transmisji alarmów pożarowych oraz usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożarowej” posiadał stały autoryzowany punkt (oddział) serwisowy oddalony od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 20 kilometrów.

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
M. Miloń
mgr Monika Miloń